UDBUDSEKSEMPEL ABDL

ABDL døre

Styring af ABDL døre kan være integreret i ABA anlæg. Udløsning af fasthold for ABDL døre - herunder fejl og frakobling af tilhørende detektorer - må kun aktivere ABDL døre inden for samme røgzone.

Funktion og installation af ABDL styring skal minimum overholde DBI forskrift 231.

Ved ABDL døre opsættes udløsetryk mærket ”ABDL” i udgave FUGA eller OPUS. Endelig type og farve aftales med byggeledelse.

Dørpumper med magnetisk fasthold leveres under anden entreprise.

(Se i øvrigt beskrivelsen under – ”Udbudseksempel ABA”)